



Projektname:

Kunde:

Adresse, Standort der Anlage:

Seriennummer des Sunny String-Monitors

Fertigungsversion des Sunny String-Monitors

i Inhalt des Wartungsprotokolls

Das Wartungsprotokoll sichert zusammen mit der übrigen Sunny String-Monitor-Dokumentation den einwandfreien Betrieb des Sunny String-Monitors und der peripheren Geräte von SMA Solar Technology AG. Die Wartung dient nicht der Aufrechterhaltung der elektrischen Sicherheit.

Das Wartungsprotokoll enthält alle notwendigen Wartungsintervalle des Sunny String-Monitors, sowie die präventiven Tauschintervalle einzelner Komponenten.

i Aufbewahrung des Wartungsprotokolls

- Das Wartungsprotokoll nach der Wartung beim Wechselrichter aufbewahren.
- Zusätzlich eine Kopie an maintenance.service@sma.de senden.

i Wartungsanweisungen

- Arbeiten wie in der Wartungsanleitung beschrieben durchführen. Alle Sicherheitshinweise beachten.

Nr.	Anhang

1 Wartungsintervalle

Nr.	Kapitel	Wartungsarbeit	Intervall	Datum der Ausführung
1.	10.3	Aufstellort und Montage prüfen	24 Monate	
2.	10.4	Gehäuse prüfen	24 Monate	
3.	10.5	Gehäuseinnenraum prüfen	24 Monate	
4.	10.6	Bodenplatte prüfen	24 Monate	
5.	10.7	Abdeckungen und Aufkleber prüfen	24 Monate	
6.	10.8	Sicherungshalter prüfen	24 Monate	
7.	10.9	Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen prüfen	24 Monate	
8.	10.10	Überspannungsableiter für DC-Hauptkabel prüfen	24 Monate	
9.	10.11	Überspannungsableiter für RS485-Kommunikation prüfen	24 Monate	
10.	10.12	Versorgungsspannung prüfen	24 Monate	
11.	10.13	Erdanschluss prüfen	24 Monate	
12.	10.14	LEDs der String-Monitor Unit prüfen	24 Monate	

Mit geleisteter Unterschrift wird bestätigt, dass die oben aufgeführten Arbeiten durchgeführt worden sind.

Kunde oder ausführende Firma*	Name, Vorname*	Datum	Unterschrift

* in Druckbuchstaben