



## Dichiarazione di conformità del generatore

Sez. A: I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21;V1:2022-11				
Costruttore	SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany			
Tipo apparecchiatura	Inverter Fotovoltaico			
Marca	Sunny Tripower			
N. fasi	Trifase - Frequenza: 50 Hz - Tensione: 230 V / 400 V			
Energia primaria utilizzata	Solare (v. RdP All. B)			
Modello	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Potenza nominale	3.000 W	4.000 W	5.000 W	6.000 W
Il generatore	<ul style="list-style-type: none"><li>È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW</li><li>È in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale</li><li>Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua</li><li>È conforme ai profili di OVRT definiti nel capitolo 8.5.1.</li></ul>			

Sez. B: Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia				
Costruttore	SMA Solar Technology AG			
Modello	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Tipo	Integrata			

Sez. C: Caratteristiche del convertitore statico				
Modello	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Costruttore	SMA Solar Technology AG			
Versione FW	4.00 e superiore			
Potenza nominale (P <sub>NINV</sub> )	3.000 W	4.000 W	5.000 W	6.000 W

Sez. I: Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova	
Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
Rapporti di prova (RdP)	18TH0325-CEI0-21_2
Emessi da	Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
N. accreditamento	Accreditamento a DAkS, D-PL-12024-03-03
Rif. ente accreditamento	Rif. DIN EN ISO / IEC 17025



**Sez. L: Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21**

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Sven Bremicker, persona autorizzata ai sensi del §§ 54 segg. HGB della società SMA Solar Technology AG, con sede in Sonnenallee 1, Niestetal, Hessen, Germania,

**DICHIARA**

che i prodotti di propria costruzione sono conformi alle prescrizioni contenute nelle Norme:

**CEI 0-21:2022-03 e sua Variante CEI 0-21;V1:2022-11**

Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Niestetal, 12.12.2023

**SMA Solar Technology AG**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.V. Sven Bremicker', written in a cursive style.

i.V. Sven Bremicker

Senior Vice President Platform Development

/bk

- UVZ-Nr. 791 für 2023-B-

I hereby certify, that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

**Mr. Sven Bremicker, born on 2th of February 1975  
business address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal,  
- personally known by the notary -**

acting on behalf of SMA Solar Technology AG, D-34266 Niestetal Sonnenallee 1.  
under the document ZE\_CEI021\_SB 1.5\_2.5-1VL-40\_it\_16 2/2.

I asked Mr. Bremicker whether I or any member of my firm had acted in the matter which is the subject of this instrument, except in a notarial capacity. He replied in the negative. I am able to state as well that I have not been involved in the matter before.

Kassel, 12.12.2023



  
Marcus Baum  
Notary



BUREAU  
VERITAS

# Certificato di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

Nome organismo  
certificatore

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

Oggetto

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato A: Caratteristiche e prove per il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici

Tipologia di apparato cui si riferisce la dichiarazione

Dispositivo di interfaccia	Protezione di interfaccia	Dispositivo di conversione statica	Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	

Costruttore  
SMA Solar Technology AG  
Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Germania

Energia primaria utilizzata	Solare			
Tipo apparecchiatura	Inverter Fotovoltaici			
Modello del generatore	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Potenza nominale [kW]	3	4	5	6
Modello del generatore	STP8.0-3AV-40	STP10.0-3AV-40	--	--
Potenza nominale [kW]	8	10	--	--

Versione firmware  
4.00.61.R

Numero di fasi  
trifase / Frequenza 50Hz / Tensione 400V

Nota il generatore:  
Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.  
Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.  
Gli inverter "SMA Solar Technology AG" hanno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos φ voluto.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-03, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°08100971814, emesso dal TÜV NORD CERT GmbH. Esaminati i fascicoli prove n°18TH0325-CEI 0-21\_2, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n°STP6.0-3AV-40-510:LE1718 emesso dal laboratorio SMA Solar Technology AG con accreditamento riconosciuto da DAkkS (n. D-PL-12074-01-00). Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1: 2022-11, Allegato A e Allegato B.

Numero di certificato: U23-1089  
Data di emissione: 2023-11-28

Programma di certificazione: NSOP-0032-DEU-ZE-V01



Una rappresentazione parziale del certificato richiede l'approvazione scritta di Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH



BUREAU  
VERITAS

## Allegato Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 n. U23-1089

### Allegato

Estratto dal rapporto di prova secondo la norma CEI 0-21

n. 18TH0325-CEI 0-21\_2

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato A: Caratteristiche e prove per il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)

Costruttore de Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)	SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Germania
Assegnato al tipo di unità di generazione	STP3.0-3AV-40 STP4.0-3AV-40 STP5.0-3AV-40 STP6.0-3AV-40 STP8.0-3AV-40 STP10.0-3AV-40
Tipo	Integrata

### Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (Impostazione di base)

Protezione	Soglia di intervento	Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l'istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto)
Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 min, in accordo a CEI EN 61000-4-30)	1,10 $V_n$	Variabile in funzione del valore iniziale e finale di tensione, al massimo 603 s.
Massima tensione (59.S2)	1,15 $V_n$	0,2 s
Minima tensione (27.S1)	0,85 $V_n$	1,5 s
Minima tensione (27.S2) *	0,15 $V_n$	0,2 s
Massima frequenza (81>.S1)** <input type="checkbox"/>	50,2 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S1)** <input type="checkbox"/>	49,8 Hz	0,1 s
Massima frequenza (81>.S2) <input type="checkbox"/>	51,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S2) <input type="checkbox"/>	47,5 Hz	0,1 s

### Nota:

\* Il valore indicato per il tempo di intervento deve essere adottato quando la potenza complessiva è superiore a 11,08 kW, mentre per potenze inferiori, può essere facoltativamente utilizzato un tempo di intervento senza ritardo intenzionale. Nel caso di generatori sincroni, il valore può essere innalzato a 0,7  $V_n$  e  $t = 0,150$  s

\*\* Soglia abilitata solo con segnale esterno al valore alto e con comando locale alto.

Per valori di tensione al di sotto di 0,2  $V_n$ , la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire.



BUREAU  
VERITAS

## Allegato Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 n. U23-1089

### Allegato

Estratto dal rapporto di prova secondo la norma CEI 0-21

n. 18TH0325-CEI 0-21\_2

CEI 0-21: 2022-03 / V1:2022-11

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici

Costruttore del convertitore statico	SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Germania
--------------------------------------	---

#### Caratteristiche del convertitore statico

Tipo apparecchiatura	Inverter Fotovoltaici			
Modello del convertitore statico	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	140 - 800	175 - 800	215 - 800	260 - 800
Tensione di ingresso max. [V]	850	850	850	850
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12
Collegamento CA				
Tensione nominale CA [V]	380/400/415 (3P, N, PE)	380/400/415 (3P, N, PE)	380/400/415 (3P, N, PE)	380/400/415 (3P, N, PE)
Corrente d'uscita nominale [A]	4,5	5,8	7,6	9,1
Potenza nominale convertitore ( $P_{NINV}$ ) [W]	3000	4000	5000	6000
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	3000	4000	5000	6000

Tipo apparecchiatura	Inverter Fotovoltaici			
Modello del convertitore statico	STP8.0-3AV-40	STP10.0-3AV-40	--	--
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	260 - 800	320-800	--	--
Tensione di ingresso max. [V]	175 - 1000	175 - 1000	--	--
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	20 / 12 max	20 / 12 max	--	--
Collegamento CA				
Tensione nominale CA [V]	380/400/415 (3P, N, PE)	380/400/415 (3P, N, PE)	--	--
Corrente d'uscita nominale [A]	12,1	14,5	--	--
Potenza nominale convertitore ( $P_{NINV}$ ) [W]	8000	10000	--	--
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	8000	10000	--	--

# CERTIFICATE

Management system as per  
**DIN EN ISO 9001 : 2015**

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**SMA Solar Technology AG**  
Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Germany




operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

#### Scope

**The realization of tasks as well as the production and the distribution of products in the areas of Common Measurement and Close Loop Control Technology, the Microprocessor Technology, the power electronics, the electrical energy power supply as well as the Data System Technology, in particular, in the area of photovoltaic industry. All these activities involve consulting, development, sales and production of software and hardware.**

Certificate Registration No. 08 100 971 814  
Audit Report No. 3528 8488

Valid from 2021-10-01  
Valid until 2024-09-30  
Initial certification 1997



Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-08-10

Validity can be verified at <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.